

Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 1Camp/201

Dated: 18.08.2025

It is certified that the existing building Shree Chitranjan Convent School (name of the building or premises) at Shree Asharfi Lal Baidhya Nagar, Near govt. Hospital, Morichu - Jp 222101 (address) is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	G + II	-	-	-	-	-

The building is owned/occupied by Shree Chitranjan Convent School (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of Rajesh Kumar AE-II (Name of Department / Govt.) on 18.08.2025 (date of inspection) in the presence of Dileep Kumar Jaiswal, Morichu (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from 18.08.2025 for a period of 05 years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. N.A
2. u
3. u
4. n

Issued on 18.08.2025 at PWD - JAUNPUR by

* Strike out whichever is not applicable. In case of block is more than six use separate sheet for detail.

Signature with Seal: [Signature]

Name: अधिसारी अभियन्ता

Designation: प्रा० खण्ड, लो० नि० वि०

Name & Address of Department/ Office: जौनपुर।

कार्यालय सहायक अभियन्ता (द्वितीय)
निर्माण खण्ड लो0नि0विभाग
जौनपुर

पत्रांक : 142/14II

दिनांक :- 24/3/23

सेवा मे,


प्रबन्धक,
श्री चितरंजन कान्वेंट स्कूल,
अशर्फीलाल वैधनगर, मडियाहू जौनपुर

विषय :- श्री चितरंजन कान्वेंट स्कूल, अशर्फीलाल वैधनगर, मडियाहू जौनपुर उ0प्र0, के भवन
का भूकंपरोधी प्रमाण – पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक शून्य दिनांक 19-03-2023


उपरोक्त विषयक विद्यालय का स्थलीय सत्यापन करने के पश्चात नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के
प्राविधानिक सुरक्षा मानक भूकम्परोधी के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण – पत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही
हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0विभाग
जौनपुर

भवन सम्बन्धी प्रमाण – प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चितरंजन कान्वेंट स्कूल , अशर्फीलाल वैधनगर , मडियाहू जौनपुर का निर्मित कक्ष नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्राविधानिक सुरक्षा मानक भूकम्परोधी के अनुसार निर्मित है।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०विभाग
 जौनपुर

श्री चितरंजन कान्वेंट स्कूल , अशर्फीलाल वैधनगर , मडियाहू जौनपुर में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	नहीं
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	भूतल+1
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्गमी०) है?	नहीं,
5	क्या भवन के चारो तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी० है?	हाँ
9	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी है?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.00 मी०) है?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ, नहीं
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	लगा है।
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	उपरोक्त
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	उपरोक्त
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ

उक्त भवन नेशनल बिल्डिंग कोड मानक 2005 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उपयुक्त पाया गया है।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
जौनपुर