

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/165013/JNP/JAUNPUR/1419/CFO

दिनांक: 26/11/2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SHREE CHITARANJAN CONVENT SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **SHREE ASHARFI LAL BAIDYA NAGAR, NEAR GOVT. HOSPITAL, MARIAHU, JAUNPUR** तहसील - **MARIYAHU**, प्लाट एरिया **6731.41 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **1857** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ACADEMIC BLOCK	3	0	9.9 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **SHREE CHITARANJAN CONVENT SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **26/11/2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **DILEEP KUMAR JAISWAL** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **26/11/2025** से **25/11/2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **SHREE CHITARANJAN CONVENT SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **SHREE CHITARANJAN CONVENT SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित स्थलीय भौतिक निरीक्षण संस्तुति आख्या के आधार पर निम्न उपबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है 1-अर्ह अभिकर्ता /अग्निशमन अभियन्ता से वर्ष में न्यूनतम 01-बार फायर आडिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें। 2-फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाय। 3- विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। NBC-2016 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया ।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Vivek Kumar Sharma)

[D0288C915191F43E615B7C776D43131C40B7F6C3]

26/11/2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 26/11/2025
स्थान : JAUNPUR

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. UPFS/CFO/2025-013

Dated: 26/11/25

Certified that the Shree Chitaranjan convent school name of the building or premises) at Asharfial Badya Nagar, Wear Chow Hospital P.O. Masvahi Dist Jampur (address) comprised of (0) Zero basement(s) and G+II (upper floors) owned/ occupied by Shree Chitaranjan Convent School (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 26/11/2025 (date of inspection) in the presence of Dilip Kumar Jaiswal (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes XII (X/ XII) With effect from 26/11/2025 for a period of 03 (three) year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Issued on 26/11/2025 (date of issue) at CFO Jampur (place) by

*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: _____

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जौनपुर

Name _____

Designation _____

FBO - Masvahi

Name & Address of Department/ Office: _____

To

The Manager

(Name & Address of the Institution)

Shree Chitaranjan convent school,
Asharfial Badya Nagar, P.O. Masvahi, Jampur

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to

(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.